

Antiklor

Avklorering med Natriumtiosulfat

Doseringsmängden antiklor är 2 g/m³ antiklor per 1 g/m³ fritt kloröverskott som önskas neutraliseras.

Räkneexempel:

Bassängssystemet är på 100 m³. Uppmätt klorvärde är 5 mg/l (g/m³). I exemplet önskas en reduktion av klorvärdet till 1,0 mg/l (g/m³).

Erforderlig mängd antiklor blir då:

2 x önskad sänkning x vattenvolym.

= 2 x 4 g/m³ x 100 m³ = 800 g antiklor

Dosering

Mät upp mängden antiklor med en våg och lös upp kristallerna i varmt vatten. Dosera lösningen i bassängen. Sprid lösningen på flera ställen i bassängen. Tips är att låta doserutrustningen för klor vara avstängd tills antikloret spridit sig i hela systemet med hjälp av cirkulationen. pH-värdet i bassängen kan sjunka något vid dosering av antiklor.

Rekommenderad skyddsutrustning enligt SDB

Andningsskydd: Andningsskydd med filtertyp P kan behövas.

Handskydd: Skyddshandskar.

Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk bör ögonskydd användas.

Hud- och kroppsskydd: Skyddskläder efter behov.

Art nr	Benämning	Enhet
50 05 10	Antiklor Natriumtiosulfat	25 kg /säck
50 05 15	Antiklor Natriumtiosulfat	5 kg/hink